

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел Надзорной Деятельности по Карасукскому району Новосибирской области УНДиПР  
ГУ МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область, г.Карасук, ул.Коммунистическая, 58, тел. 8 (383) 553-11-64. E-mail: ond-  
karasuk@ya.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей № 176 Карасук-  
ского района Новосибирской области (МБОУ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №176)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Зубков Д.В.

Отдел Надзорной Деятельности по № 51  
Карасукскому району Новосибирской  
области УНДиПР ГУ МЧС России по  
Новосибирской области

(наименование органа ГПН)

от « 6 » июля 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 20 мин.

« 27 » июля 2015 г. по 15 ч 00 мин. « 10 » августа 2015 г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору  
Писарев Виталий Валерьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

*муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей № 176 Карасук-  
ского района Новосибирской области*

*(МБОУ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №176) Новосибирская область, г.Карасук, ул. Тургенева 14*  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор МБОУ Технический лицей №176 Кривушев Сергей Александрович,  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

Инженер по охране труда и пожарной безопасности Буш Римма Яковлевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения в спортивном комплексе на первом и втором этажах (помещения отдыхающих) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, (далее ППР в РФ), п. 61, НПБ 110-03 п.14 таблица 1 п.9	01.06.2016	
2	Помещения в спортивном комплексе на первом и втором этажах (помещения отдыхающих) оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей. (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 61, НПБ 104-03 п.5.1 таблица 2 п.15	01.06.2016	
3	Складское помещение и помещение гаража оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 61, НПБ 110-03 п.14 таблица 1 п.9	01.06.2016	
4	Складское помещение и помещение гаража оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей. (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 61, НПБ 104-03 п.5.1 таблица 2 п.15	01.06.2016	
5	Обеспечить обработку огнезащитным составом деревянную несущую конструкцию крыши спортивного комплекса. (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 20	01.06.2016	<p><i>Душ</i>  <i>акт № 129/044</i>  <i>от 28.09.15г.</i></p>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2016 г.

(квартал, месяц).

*Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Писарев Виталий Валерьевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» августа 2015г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

*Директор МБОУ технический лицей №176*

*Кривушев Сергей Александрович*

(должность, фамилия, инициалы)

«10» августа 2015г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

### Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения в спортивном комплексе на первом и втором этажах (помещения отдыхающих) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, (далее ППР в РФ), п. 61, НПБ 110-03 п.14 таблица 1 п.9	01.06.2016	
2	Помещения в спортивном комплексе на первом и втором этажах (помещения отдыхающих) оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей.(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 61, НПБ 104-03 п.5.1 таблица 2 п.15	01.06.2016	
3	Складское помещение и помещение гаража оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 61,НПБ 110-03 п.14 таблица 1 п.9	01.06.2016	
4	Складское помещение и помещение гаража оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей.(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 61, НПБ 104-03 п.5.1 таблица 2 п.15	01.06.2016	
5	Обеспечить обработку огнезащитным составом деревянную несущую конструкцию крыши спортивного комплекса(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14)	ППР в РФ, п. 20	01.06.2016	<p><i>Душ</i>  <i>акт № 129/044</i>  <i>от 28.09.15г.</i></p>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и