

А К Т № 129/044

сдачи-приёмки выполненных огнезащитных работ

Комиссия в составе: Заказчик: Директор Кривушев С.А..

Начальника Карасукского участка Бейдик К.И.

составила настоящий акт о том, что огнезащитная пропитка деревянных конструкций, выполненная по договору подряда

№ 4 от 28.09.2015 г. подрядчиком ООО ППР «Кемпинг»  
(наименование организации)

произведены в полном объеме и качественно.

1. Наименование объекта, адрес: г. Карасук, Тургенева 14. Сроки проведения огнезащитных работ: сентябрь 2015 г.

2. Сведения о выполненных работах:

3.1. месторасположение защищенных конструкций: Технический лицей № 176  
(здание, этаж, помещение и т. п.)

3.2. Вид защищенных конструкций Деревянные конструкции крыши

(колонны, балки, стропила, обрешетка и т. д.,

материал, из которого они изготовлены)

3.3. Подготовка поверхности Обеспыливание.  
(работы, выполненные с целью подготовки поверхности)

3.4. Требуемая огнезащитная эффективность 2-ая группа огнезащитной эффективности  
(предел огнестойкости, группа горючести и т. п.)

3.5. Огнезащитное средство: Огнезащитный состав МСН ТУ 213130-01-314500406-02.  
(наименование, сертификат, срок его действия)

Заключение о показателях пожарной опасности № 00120

3.6. Способ нанесения, расход: Механическое распыление не менее 700 г/м<sup>2</sup>. до 1000 г/м

(наименование оборудования, количество вещества, раствора, расход, толщина слоя и т. д.)

3.7. Объем выполненных работ: 434,6 м/кв. на сумму 5 645 рубля 45 коп. (пять тысяч шестьсот сорок пять) руб. 45 коп. вт. ч. НДС 18%-1 016 руб. 18 коп.

3.8. Проверка качества выполненных работ:

(№ акта замера толщины огнезащитного слоя для металлических конструкций.

результаты испытаний образцов (стружки, тканей) при качественных испытаниях)

3.9. Гарантийный срок действия огнезащиты: До двух лет, исключая воздействие влаги на обработанную поверхность

Заказчик



(подпись)

(Кривушев С.А.)

Члены комиссии



(подпись)

(Бейдик К.И.)